

2014-05-30

Poznań,

WOO-IV.4240.353.2014.ZP.2

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), dalej *k.p.a.*, w związku art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), dalej *ustawa o oś*, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu 30.05.2014 r. postanowieniu, którego treść podaję niżej.

Doręczenie ww. postanowienia stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.49 k.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art.74 ust. 3 ustawy o oś. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu


Koordynator Wieloposobowego Stanowiska
ds. przygotowywania opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Wójta Gminy Olszówka z 13.05.2014 r., znak: 6220.1.2.2014

postanawiam

wyrazić opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 12 i 13 obręb Głębokie, gmina Olszówka, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor:

Juwi Eneria Odnawialna Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków

Uzasadnienie

16.05.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Wójta Gminy Olszówka z 13.05.2014 r., znak: 6220.1.2.2014 w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 12 i 13 obręb Głębokie, gmina Olszówka. Do pisma dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie turbiny elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 12 i 13 obręb Głębokie, gmina Olszówka. Przewidywana wysokość wieży do piasty będzie wynosić do 150 m.n.p.t., średnica rotora do 140 m, a maksymalny poziom mocy akustycznej nie przekroczy 105,6 dB. Zgodnie z deklaracją inwestora siłownia zlokalizowana zostanie w punkcie o współrzędnych w układzie 1992: Y: 491 317, X: 481 027.

Przedmiotowej inwestycji towarzyszyć będą prace polegające na realizacji niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym linii kablowej i światłowodów, drogi dojazdowej oraz placu manewrowego i montażowego. Inwestor wskazał w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, że planuje przyłączyć elektrownię do linii SN bezpośrednio lub poprzez GPZ linią WN do sieci przesyłowej.

Działka przeznaczona pod planowaną elektrownię jest terenem rolnym. Na podstawie treści karty informacyjnej oraz dostępnych informacji, w tym zdjęć satelitarnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustalił, że siłownia wiatrowa zlokalizowana będzie w odległości ok. 520 metrów od terenów zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że prace podczas budowy będą prowadzone w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami. Odpady będą segregowane, a następnie przekazane uprawnionym podmiotom celem dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na etapie budowy może nastąpić zwiększona emisja hałasu oraz niewielka emisja substancji do powietrza. Emisje te związane będą z pracą silników pojazdów. Z uwagi na to, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy uznać je za pomijalne.

Uwzględniając lokalizację siłowni w znacznej odległości od terenów wymagających ochrony przed hałasem, jej parametry akustyczne (maksymalna wartość mocy akustycznej siłowni nie przekroczy 105,6 dB) oraz przedstawioną analizę oddziaływania akustycznego dla najmniej korzystnej sytuacji tj. dla współczynnika pochłaniania gruntu $G=0$, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną. Etap użytkowania elektrowni wiatrowej nie będzie wpływać na stan jakości powietrza w rejonie inwestycji. Uwzględniając parametry pracy elementów infrastruktury elektrycznej, nie przewiduje się również, aby przekroczone zostały dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku.

W zasięgu oddziaływania planowanej elektrowni wiatrowej nie znajduje się inna konstrukcja o takim samym przeznaczeniu. Najbliższa farma wiatrowa złożona z 3 turbin, określona na podstawie materiałów dostępnych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, zlokalizowana jest w odległości ok. 2,4 km od przedmiotowej inwestycji. Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowej elektrowni wiatrowej mogła oddziaływać w sposób skumulowany z innymi turbinami.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić, iż realizacja inwestycji będzie wiązała się z wykorzystaniem zasobów naturalnych, tj. energii wiatru.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d cyt. ustawy w zakresie emisji i występowania innych uciążliwości: analizując skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia należy uznać, iż jego realizacja przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej czyli zmniejszającej emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem niewielkiej ilości odpadów. Będą one wytwarzane głównie w wyniku prac serwisowych i konserwacyjnych. Odpady te będą zagospodarowywane zgodnie z przepisami szczegółowymi przez podmioty świadczące usługi serwisowe.

Celem ochrony środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniami transformator będzie zabezpieczony szczelną misą olejową o pojemności wystarczającej do zgromadzenia całego oleju w przypadku ewentualnego wycieku z transformatora. Na etapie eksploatacji elektrowni nie będzie się odbywać pobór wody oraz nie będą powstawać ścieki

socjalno – bytowe. W związku z powyższym na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e cyt. ustawy, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Powołując art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d cyt. ustawy, ze względu na charakter, lokalizację i niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary leśne oraz obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar specjalnej ochrony ptaków Pradolina Warszawsko – Berlińska PLB100001 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury – Neru PLH100006, oddalone o około 10,3 km od inwestycji oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002, oddalony o około 11,1 km od inwestycji. Najbliższe dwie inne farmy wiatrowe składające się odpowiednio z trzech i dwóch turbin wiatrowych znajdują się w odległościach: 2,4 km w kierunku południowo-wschodnim oraz 2,7 km w kierunku północno zachodnim od inwestycji. W odległości ponad 200 m od planowanej turbiny brak jest struktur krajobrazu atrakcyjnych dla ptaków i nietoperzy. Do karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączono wyniki monitoringu: ornitologicznego i chiropterologicznego. Obserwacje ornitologiczne prowadzono w okresie od kwietnia do końca grudnia 2013 r., natomiast badania chiropterologiczne prowadzono od kwietnia do połowy listopada 2013 r. W powyżej przywołanej dokumentacji nie wykazano wysokich walorów ornitologicznych tego terenu, ani nie wykazano jego atrakcyjności dla nietoperzy.

Mając na względzie lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi, wyniki chiropterologicznego i ornitologicznego monitoringu przedrealizacyjnego, przeprowadzonych w roku 2013, które wykazują niską atrakcyjność tego terenu dla ptaków i nietoperzy, a także brak struktur krajobrazu atrakcyjnych dla ptaków i nietoperzy, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki zwierząt i roślin oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami.

Powołując art. 63 ust. 1 pkt 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz ustalono, że realizacja przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie ono transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając wielkość i złożoność oddziaływania, a także skalę oraz lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Otrzymują:

- I. Wójt Gminy Olszówka, Olszówka 15, 62-641 Olszówka;
- II. Strony postępowania:
 - 1. Juwi Eneria Odnawialna Sp. z o.o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków (Inwestor);
 - 2. pozostałe strony postępowania – zgodnie z art. 49 k.p.a.;
- III. aa.

*z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu*

*-
Anna Rybacka
Koordynator Wieloosobowego Stanowiska
ds. przygotowania opinii o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko*

Sposób obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Data obwieszczenia lub publicznego ogłoszenia:

Pieczęć urzędu

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej