

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Olszówka

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Olszówka

zawiadamia strony postępowania
oraz podaje do publicznej wiadomości następującą informację

- w dniu 13.07.2020 r. została wydana decyzja nr 6220.2.8.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Rozbudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 1 zbiornika podziemnego o poj. 19,7 m³ o kolejny 1 podziemny zbiornik pojemności 19,7 m³. Instalacja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Krzewata działka nr 21/2. Celem budowy jest zapewnienie paliwa do istniejącej suszarni ziarna”. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Olszówka, w godzinach 7:30 – 15:30 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. Treść decyzji podaję poniżej:


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Nr 6220.2.8.2020

Olszówka, 2020-07-13

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d oraz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: **ROLPEX Sp. z o.o. Sp. K., Krzewata 40A, 62-641 Olszówka**

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 1 zbiornika podziemnego o poj. 19,7 m³ o kolejny 1 podziemny zbiornik pojemności 19,7 m³. Instalacja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Krzewata działka nr 21/2. Celem budowy jest zapewnienie paliwa do istniejącej suszarni ziarna”.**

- II.** Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:
1. Zamontować 1 szczelny, podziemny stalowy zbiornik na gaz propan-butan o pojemności 19,7 m³. Zbiornik posadzić na prefabrykowanej płycie żelbetowej.
 2. Zapewnić hermetyzację procesu przeładunku gazu z cystern do zbiorników.
 3. Ruch pojazdów prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. 6.00-22.00
- III.** Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

UZASADNIENIE

W dniu 20.04.2020 r. Inwestor: ROLPEX Sp. z o.o. Sp. K., Krzewata 40A, 62-641 Olszówka, wystąpił do Wójta Gminy Olszówka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się z 1 zbiornika podziemnego o poj. 19,7 m³ o kolejny 1 podziemny zbiornik pojemności 19,7 m³. Instalacja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Krzewata działka nr 21/2. Celem budowy jest zapewnienie paliwa do istniejącej suszarni ziarna*”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Olszówka.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Grzegorza Żandarskiego ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej podziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego o pojemności 19,7 m³ o 1 kolejny podziemny zbiornik o pojemności 19,7 m³. Łączna pojemność magazynowania gazu płynnego po realizacji wynosić będzie max. 33,49 m³ (zbiorniki mogą być wypełnione max. w 85 %). Planowana instalacja wykorzystywana będzie do zasilania istniejącej suszarni ziarna. Rozbudowana instalacja składać się będzie z 2 zbiorników podziemnych na gaz płynny o łącznej pojemności 39,4 m³ (zdolność magazynowania gazu w ilości 33,49 m³). Obecnie instalacja zbiornikowa zajmuje powierzchnię ok 17 m² po rozbudowie o kolejny zbiornik podziemny powierzchnia zabudowy zajmowana przez instalację wzrośnie o kolejne 17 m² i łącznie wynosić będzie 34 m². Instalacja zbiornikowa przystosowana będzie do przechowywania gazu propan – butan w stanie płynnym. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 35 lit. d oraz ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. instalacje do podziemnego magazynowania gazów łatwopalnych oraz przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Olszówka pismem z dnia 29.04.2020 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 29.04.2020 r. Wójt Gminy Olszówka wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących Wójt Gminy Olszówka wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 12.05.2020 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole znak: ON-NS.9011.3.8.2020r. z dnia

12.05.2020 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 18.05.2020 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak: PO.ZZŚ.3.435.1.129.2020.RG z dnia 15.05.2020 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem z dnia 20.05.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wystąpił do Inwestora z wezwaniem do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz pismem z dnia 22.05.2020 r. zawiadomił Wójta Gminy Olszówka o wydłużeniu terminu na wydanie opinii.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził pismem znak: WOO-IV.4220.583.2020.NB.3 z dnia 12.06.2020 r. po otrzymaniu od Inwestora uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem, jak również poprzez uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, Wójt Gminy Olszówka jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Olszówka spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Olszówka
-/ Włodzimierz Fraszczyk

Otrzymują:

1. ROLPEX Sp. z o.o. Sp. K.
Krzewata 40A
62-641 Olszówka
2. Strony postępowania zgodnie z wykazem
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole,
ul. Toruńska 72, 62-600 Koło
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarząd Zlewni w Kole, ul. B. Prusa 3, 62-600 Koło
4. a/a

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie instalacji zbiornikowej gazu płynnego składającej się ze zbiornika podziemnego o pojemności 19,7 m³ o kolejny podziemny zbiornik o pojemności 19,7 m³. Łączna pojemność magazynowania gazu płynnego po realizacji wynosić będzie maksymalnie 33,49 m³. Instalacja zlokalizowana będzie na terenie miejscowości Krzewata, gm. Olszówka, dz. nr 21/2. Celem budowy jest zapewnienie paliwa do istniejącej suszarni ziarna. Działka objęta inwestycją ma powierzchnię 2200 m² i zajmowana jest przez istniejącą instalację zbiornikową składającą się ze zbiornika gazu o pojemności 19,7 m³ i kontenera technicznego o powierzchni 5 m². Pozostała część porośnięta jest przez mieszanekę traw. Działkę inwestycyjną określa się jako grunty rolne zabudowane przeznaczone pod działalność związaną z produkcją rolną oraz jej obsługą. Instalacja przystosowana będzie do przechowywania gazu propan – butan w stanie płynnym. Do tego celu służyć będą stalowe, hermetyczne, ciśnieniowe zbiorniki gazu o parametrach technicznych zapewniających bezpieczne przechowywanie skroplonego gazu. Gaz dowożony będzie autocysternami. Napełnianie zbiorników gazem płynnym odbywać się będzie w pobliżu zbiorników za pomocą węża z szybkozłączem bezpośrednio z autocystern. Cały proces napełniania jest hermetyczny i nie powoduje wycieków gazu.

Planowana do realizacji inwestycja będzie wyposażona w hermetyczny zbiornik na gaz płynny uniemożliwiający przedostawanie się gazu do środowiska. Zbiornik wykonany jest według projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Armatura zamontowana na zbiorniku posiadać będzie aktualne atesty. Zgodnie z przepisami, zbiornik przed oddaniem do użytkowania oraz w trakcie eksploatacji podlegają okresowej rewizji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykonywane są badania zaworów bezpieczeństwa. Użytkownik zbiornika nie ma możliwości jakiegokolwiek ingerencji w zbiornik. Gaz płynny nie jest gazem trującym, wytwarza mniej zanieczyszczeń niż olej napędowy, olej opałowy, drewno i węgiel. Gaz skroplony w czasie spalania emituje o 20% mniej dwutlenku węgla niż w przypadku spalania oleju opałowego i 50% mniej niż w przypadku spalania węgla. W procesie spalania gazu nie powstają pyły ani fluoryty, dzięki czemu gaz nie jest toksyczny i nie zanieczyszcza gleby i wód podziemnych w wypadku wycieku.

Właściwości chemiczne gazu powodują, że ewentualny wyciek gazu płynnego nie stwarza zagrożenia dla środowiska, ponieważ praktycznie od razu odparowuje, a w przypadku kontaktu z wodą nie wchodzi z nią w reakcję. Gaz płynny uznawany jest za ekologiczny nośnik energii, niesie ze sobą duże korzyści środowiskowe oraz ekonomiczne. Realizacja

projektowanej inwestycji nie powinna w negatywny sposób oddziaływać na stan środowiska naturalnego oraz zdrowie i życie ludzi.

*Wójt Gminy Olszówka
/-/ Włodzimierz Fraszczyk*