

**Zarządzenie Nr 89/2017
Wójta Gminy Olszówka
z dnia 03 marca 2017 roku**

w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Olszówka

Na podstawie art. 5 i 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015, poz. 139 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Procedurę postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Olszówka” stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla Gminy Olszówka

I. Cel i zakres procedury

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie natychmiastowego i sprawnego działania w sytuacji pogorszenia jakości wody dostarczanej siecią wodociągową w celu zachowania bezpieczeństwa ludności, zapewnienia awaryjnych dostaw wody oraz usunięcia zagrożeń.

Procedura określa czynności podejmowane przy pogorszeniu właściwości bakteriologicznych i fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia spowodowanych m.in. zakłóceniami procesu technologicznego, wystąpieniem skażenia np. pochodzenia przemysłowego, w wyniku ataku terrorystycznego itp.,

Zakres procedury obejmuje działania podejmowane przez Państwowego Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy oraz służb zarządzania kryzysowego.

II. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989)
3. Uchwała Nr XXIV/133/2016 Rady Gminy Olszówka z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olszówka.

III. Opis procedury

1. Prowadzenie regularnej kontroli jakości wody

Zgodnie z przepisami Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Gmina Olszówka przeprowadza ocenę przydatności wody obejmującą regularne badania jakości wody. W ramach kontroli wewnętrznej prowadzony jest monitoring kontrolny i przeglądowy jakości wody. Co roku Wójt Gminy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym opracowuje harmonogram badań zgodnie z potrzebą nadzoru nad procesem technologicznym uzdatniania wody, jak i wymogami sanitarnymi. Badania fizyko - chemiczne i bakteriologiczne przeprowadza Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Na podstawie sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody. Sieć wodociągowa podlega okresowo chlorowaniu (raz na dwa miesiące), płukaniu (raz na kwartał) i przeglądom w celu oceny stanu technicznego urządzeń oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń dla jakości wody. Szczegółowe czynności określone są w Załączniku 2.

2. Postępowanie w sytuacji wystąpienia pogorszenia jakości wody lub zagrożenia dla mieszkańców

W przypadku wystąpienia pogorszenia jakości wody lub zagrożenia dla mieszkańców zostaną podjęte kroki opisane szczegółowo w dalszej części Procedury. Ponadto w razie konieczności istnieje możliwość przełączenia zasilania w wodę z jednej Stacji Uzdatniania Wody na drugą. W takim przypadku uwzględnić należy mniejsze możliwości techniczne wyprodukowania i dostarczenia wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Olszówce.

2.1. Pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym

Po otrzymaniu informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów bakteriologicznych od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole lub w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody, niezwłocznie należy powtórzyć badanie, aby wykluczyć możliwość pomyłki. Uzyskanie potwierdzenia wyniku niezgodnego z dopuszczalnymi normami skutkuje natychmiastową koniecznością wskazania rodzaju, źródła i miejsca wystąpienia skażenia (studnia, Stacja Uzdatniania Wody czy sieć wodociągowa). Po ustaleniu miejsca i rodzaju skażenia przystąpić należy do dezynfekcji wody, należy zamknąć dopływ wody do ludności oraz udostępnić pobór wody z innego źródła. O zdarzeniu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak również samych odbiorców wody. Odbiorcy wody powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli poprzez rozwieszenie informacji o rodzaju skażenia wody, jak również sposobie jej dezynfekcji oraz o przygotowanym

zastępczym miejscu poboru wody. Informacje powinny być wywieszone na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz w miejscach publicznych i uczęszczanych przez mieszkańców. Informacje mogą być ponadto zamieszczone na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Olszówka. Po otrzymaniu informacji na jakim odcinku wodociągu nastąpiło skażenie należy ten odcinek wyłączyć z użytkowania poprzez zamknięcie zasuw odcinających wodę. W zamkniętym odcinku w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kole dokonywana jest dezynfekcja wody. Dezynfekcja na Stacjach Uzdatniania Wody zachodzi poprzez podawanie wodnego roztworu podchlorynu sodu. Efekt działań potwierdzany jest badaniem wody przeprowadzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W zależności od wyniku badań dezynfekcja zostaje zakończona lub jest kontynuowana. Przy dobrych wynikach zostaje wznowiona dostawa wody. Prowadzący chlorowanie zobowiązany jest do prowadzenia rejestru chlorowania wody, ciągłego monitorowania w różnych miejscach na sieci wodociągowej i natychmiastowej reakcji na informacje mieszkańców o podejrzeniu nadmiernego chlorowania. W przypadku takiego zgłoszenia należy natychmiast udać się we wskazane miejsce, pobrać wodę podejrzaną o wysoką zawartość chloru i wykonać badanie zawartości chloru w wodzie. Przy przekroczeniu dopuszczalnej normy ilości, należy dokonać natychmiastowego płukania sieci wodociągowej we wskazanym miejscu. O przebiegu akcji informujemy władze samorządowe i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz mieszkańców gminy.

2.2. Pogorszenia jakości wody pod względem fizykochemicznym

Po otrzymaniu od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole lub w wyniku prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody informacji o pogorszeniu jakości wody w zakresie parametrów fizykochemicznych należy w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kole ustalić zakres działań naprawczych. Dla pewności można wcześniej powtórzyć badanie jakości wody. Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych określonych jako dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać woda (Załącznik 3 i 4 do rozporządzenia) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może stwierdzić przydatność wody do spożycia na warunkach przy znanego odstępstwa, jeżeli woda nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i w ciągu 30 dni możliwe jest wyeliminowanie przekroczenia. W przypadku, gdy woda nie spełnia podstawowych wymagań chemicznych określonych w załączniku 2 do rozporządzenia, Gmina Olszówka wg § 25 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi może wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodę na odstępstwo. Sytuacja taka może nastąpić, gdy woda nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i nie jest możliwe zapewnienie dostawy wody dobrej jakości z innego źródła. W czasie trwania odstępstwa prowadzone są niezbędne działania naprawcze, o efekcie których powiadamiany jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W przypadku braku możliwości wykonania działań naprawczych zgoda na odstępstwo może być przyznana ponownie. Drugą zgodę na odstępstwo przyznaje właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, który otrzymuje szczegółowe sprawozdanie z efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w okresie do sześciu miesięcy przed upływem drugiego okresu odstępstwa, proporcjonalnie do okresu przyznanego odstępstwa.

WÓJT
Włodzisław Fraszczak